



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Курск, ул. Парк Солянка, 8  
(место составления акта)

“ 05 ” августа 20 16 г.  
(дата составления акта)  
17-00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

**К 3/175-  
№ 3745**

По адресу/адресам: г. Курск, ул. Парк Солянка, 8

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № К3/175-3745 от 25.07.2016г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении: Областного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №2 им. Г.А. Карманова» г. Курска.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 16 часов.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлена, заверенную печатью копию получила:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Хмелевская М.А.

01.08.2016 г., 9ч 00мин

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Демидов Александр Анатольевич- государственный инспектор отдела по надзору за промышленной безопасностью и государственного строительного надзора по Курской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: Хардилов Сергей Александрович-заместитель директора по АХР.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено: предписание № К3/175-1798 от 25.04.2016 г. выполнено в полном объеме.

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Отметка о выполнении
1	2	3	4
1.	В учреждении отсутствуют обученные лифтеры.	Пункт 3.2., ст. 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824, пункт 1.14 приложения 1 «Требования безопасности» ТР ТС 011/2011	Выполнено
2.	При проведении технического обслуживания и ремонта пассажирских лифтов UPM1275 (зав. № 2013-00015-08, год выпуска 2013), UPM630 (зав. № 2013-00014-08, год выпуска 2013), не исполнены требования, изложенные в руководстве по эксплуатации, а именно: - на первом посадочном этаже (в кабинах лифтов) отсутствуют «Правила пользования лифтом».	Пункт 3.1 ст.4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» утв. Комиссией Таможенного союза решением от 18.10.2011г. № 824;	Выполнено
3.	При проведении технического обслуживания и ремонта пассажирских лифтов UPM1275 (зав. № 2013-00015-08, год выпуска 2013), UPM630 (зав. № 2013-00014-08, год выпуска 2013), не исполнены требования, изложенные в руководстве по эксплуатации, а именно: - отсутствует двусторонняя переговорная связь из кабины лифтов с обслуживающим персоналом.	Пункт 3.1 ст.4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» утв. Комиссией Таможенного союза решением от 18.10.2011г. № 824;	Выполнено
4.	При проведении технического обслуживания и ремонта пассажирских лифтов UPM1275 (зав. № 2013-00015-08, год	Пункт 3.1 ст.4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»	Выполнено


<p>выпуска 2013), UPM630 (зав. № 2013-00014-08, год выпуска 2013), не исполнены требования, изложенные в руководстве по эксплуатации, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не работает устройство для перемещения кабины при отключении основного источника питания (не работает аккумулятор).</li> </ul>	<p>утв. Комиссией Таможенного союза решением от 18.10.2011г. № 824;</p>	
---	---	--

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля *внесена* (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, *отсутствует* (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор  
отдела по надзору за промышленной безопасностью  
и государственного строительного надзора  
по Курской области

  
Демидов Александр Анатольевич


С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

Хмелевская Марина Александровна

Директор

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 05 ” августа 20 16 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)