

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)  
**Главного управления МЧС России по Курской области**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курску**

г. Курск  
(место составления акта)

«26» декабря 2019 г.  
10 час. 00 мин  
(дата и время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица**  
**№ 674**

По адресу: г. Курск, улица Парк Солянка, 8  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)  
плановой выездной проверки юридического лица от 25 ноября 2019 года №674, выданного  
(в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля  
заместителем главного государственного инспектора г. Курска по пожарному надзору Белых Д.В.  
(надзора), органа муниципального контроля издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая / выездная проверка в отношении:  
(плановая/выездная, документарная /выездная)

Объекта защиты – здание, помещения, территория областного бюджетного общеобразовательного  
учреждения "Школа-интернат №2 им. Г.А. Карманова" г. Курска  
(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/2 часа  
(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курску  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при  
проведении выездной проверки): Бобров Андрей Петрович 26.11.2019г. ✓  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а) проводившее проверку: государственные инспектора г. Курска по пожарному надзору  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего

Козлов Константин Анатольевич, Овчинникова Лилия Юрьевна.

(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии,  
специалист ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Курской области» Киреев Илья Павлович,

имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций  
специалист ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Курской области» Бугаёв Михаил Михайлович  
с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии,

При проведении проверки присутствовали: директор ОБОУ "Школа-интернат №2 им. Г.А. Карманова" г. Курска Бобров Андрей Петрович  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)  
**Главного управления МЧС России по Курской области**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курску**

г. Курск  
(место составления акта)

«26» декабря 2019 г.  
10 час. 00 мин  
(дата и время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица**  
**№ 674**

По адресу: г. Курск, улица Парк Солянка, 8  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)  
плановой выездной проверки юридического лица от 25 ноября 2019 года №674, выданного  
(в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля  
заместителем главного государственного инспектора г. Курска по пожарному надзору Белых Д.В.  
(надзора), органа муниципального контроля издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая / выездная проверка в отношении:  
(плановая/выездная, документарная /выездная)


Объекта защиты – здание, помещения, территория областного бюджетного общеобразовательного  
учреждения "Школа-интернат №2 им. Г.А. Карманова" г. Курска  
(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/2 часа  
(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курску  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при  
проведении выездной проверки): Бобров Андрей Петрович 26.11.2019г. ✓   
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а) проводившее проверку: государственные инспектора г. Курска по пожарному надзору  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего

Козлов Константин Анатольевич, Овчинникова Лилия Юрьевна.

(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии,  
специалист ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Курской области» Киреев Илья Павлович,

имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций  
специалист ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Курской области» Бугаёв Михаил Михайлович  
с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии,

При проведении проверки присутствовали: директор ОБОУ "Школа-интернат №2 им. Г.А. Карманова" г. Курска Бобров Андрей Петрович  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении

В ходе проведения проверки:  
 выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
<b>г. Курск, улица Парк Солянка, 8</b>			
<b>Общежитие (правое крыло)</b>			
1.	Дверь лестничной клетки на 1-м, 3-м этажах (правое крыло) не имеет устройства для самозакрывания и уплотнений в притворах.	п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	<u>ОБОУ "Школа-интернат №2 им. Г.А. Карманова"</u>
2.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности облицовочных материалов, используемых на путях эвакуации на 1-м, 2-м, 3-м этажах (линолеум).	п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	<u>ОБОУ "Школа-интернат №2 им. Г.А. Карманова"</u>
3.	Эвакуационный выход из подвала предусмотрен через общую лестничную клетку без обособленного выхода наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.	п. 6.9* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	<u>ОБОУ "Школа-интернат №2 им. Г.А. Карманова"</u>
<b>Общежитие (левое крыло)</b>			
4.	Не подтвержден класс пожарной опасности облицовочных материалов используемых на путях эвакуации на 1-м, 2-м, 3-м этажах (линолеум).	п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	<u>ОБОУ "Школа-интернат №2 им. Г.А. Карманова"</u>
5.	Эвакуационный выход из подвала предусмотрен через общую лестничную клетку без обособленного выхода наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.	п. 6.9* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	<u>ОБОУ "Школа-интернат №2 им. Г.А. Карманова"</u>

6.	В помещении кладовой библиотеки снята дверь предусмотренная проектом.	п. 23 (д) Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №113 от 17.02.2014 г.).	<u>ОБОУ "Школа-интернат №2 им. Г.А. Карманова"</u>
7.	Звуковые сигналы СОУЭ в кабинете № 31 обеспечили уровень звука в 47 дБА (уровень постоянного шума в учебных кабинетах согласно СП 51.13130.2011 – 40 дБА, соответственно требуемый уровень звука – 55 дБа).	п. 3.15 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390;	<u>ОБОУ "Школа-интернат №2 им. Г.А. Карманова"</u>
8.	Звуковые сигналы СОУЭ в жилой комнате № 43л обеспечили уровень звука в 53.1 дБА (уровень постоянного шума в жилых помещениях общежития согласно СП 51.13130.2011 – 45 дБА, соответственно требуемый уровень звука – 60 дБа).	п. 3.15 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390;	<u>ОБОУ "Школа-интернат №2 им. Г.А. Карманова"</u>
9.	Звуковые сигналы СОУЭ в кабинете № 26 обеспечили уровень звука в 46 дБА (уровень постоянного шума в учебных кабинетах согласно СП 51.13130.2011 – 40 дБА, соответственно требуемый уровень звука – 55 дБа).	п. 3.15 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390;	<u>ОБОУ "Школа-интернат №2 им. Г.А. Карманова"</u>
10.	Звуковые сигналы СОУЭ в кабинете № 28 обеспечили уровень звука в 43.2 дБА (уровень постоянного шума в рабочих кабинетах согласно СП 51.13130.2011 – 50 дБА, соответственно требуемый уровень звука – 65 дБа).	п. 3.15 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390;	<u>ОБОУ "Школа-интернат №2 им. Г.А. Карманова"</u>

11.	Формирование сигналов управления системой оповещения 3-го типа осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя. При этом не реализована функция, повышающая достоверность обнаружения пожара (например, перезапрос состояния пожарных извещателей).	п. 13.2 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390;	<u>ОБОУ "Школа-интернат №2 им. Г.А. Карманова"</u>
<b>Медицинский корпус</b>			
12.	Тамбур 1-го этажа не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации.	п. 3, п. 4, табл. 3 НПБ 110-03; или ч. 1 ч. 2 ст.1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч. 2 ст. 54 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.2, п. А.4 прил. А, п. 9 табл. А.1 СП 5.13130. 2009	<u>ОБОУ "Школа-интернат №2 им. Г.А. Карманова"</u>
13.	Запоры на двери эвакуационного выхода 1-го этажа не обеспечивают возможность свободного ее открывания изнутри без ключа.	п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №113 от 17.02.2014 г.).	<u>ОБОУ "Школа-интернат №2 им. Г.А. Карманова"</u>
14.	В подвале не обеспечено наличие механизмов для самозакрывания противопожарных дверей.	п. 37 (1) Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 2 ч.1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	<u>ОБОУ "Школа-интернат №2 им. Г.А. Карманова"</u>
15.	На 1-м, 2-м, 3-м этажах не проведена ежегодная поверка огнетушителей, с нанесением отметки о проведенном техническом обслуживании на корпус огнетушителя.	п. 478 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №113 от 17.02.2014 г.).	<u>ОБОУ "Школа-интернат №2 им. Г.А. Карманова"</u>

16.	При наличии одного источника электропитания аккумуляторные батареи, используемые в качестве резервного источника электропитания, находятся в неисправном состоянии.	п. 15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Нормы и правила проектирования»; п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390;	<u>ОБОУ "Школа-интернат №2 им. Г.А. Карманова"</u>
17.	Формирование сигналов управления системой оповещения 3-го типа осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р.	п. 14.2; приложение Р, п. Р2 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	<u>ОБОУ "Школа-интернат №2 им. Г.А. Карманова"</u>
<b>Учебный корпус</b>			
18.	Над эвакуационным выходом 1-го этажа отсутствует световой оповещатель «Выход».	п. 5.3, табл. 1 п. 1 п.п. «б» СП 3.13130.2009	<u>ОБОУ "Школа-интернат №2 им. Г.А. Карманова"</u>
19.	Не подтвержден класс пожарной опасности облицовочных материалов используемых на путях эвакуации.	п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	<u>ОБОУ "Школа-интернат №2 им. Г.А. Карманова"</u>
20.	На 1-м этаже дверь на путях эвакуации открывается не по направлению выхода из здания.	п. 6.17* Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97*	<u>ОБОУ "Школа-интернат №2 им. Г.А. Карманова"</u>
21.	Звуковые сигналы СОУЭ в кабинете № 13 обеспечили уровень звука в 51 дБА (уровень постоянного шума в учебных кабинетах согласно СП 51.13130.2011 – 40 дБА, соответственно требуемый уровень звука – 55 дБа).	п. 3.15 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390;	<u>ОБОУ "Школа-интернат №2 им. Г.А. Карманова"</u>
22.	Формирование сигналов управления системой оповещения 3-го типа осуществляется при срабатывании одного пожарного	п. 13.2 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных	<u>ОБОУ "Школа-интернат №2 им. Г.А. Карманова"</u>

	извещателя. При этом не реализована функция, повышающая достоверность обнаружения пожара (например, перезпрос состояния пожарных извещателей).	постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390;	
23.	АУПС и СОУЭ в блоке столовой находятся в неисправном состоянии	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390;	<u>ОБОУ "Школа-интернат №2 им. Г.А. Карманова"</u>
24.	Звуковые сигналы СОУЭ в кабинете № 4 обеспечили уровень звука в 40 дБА (уровень постоянного шума в учебных кабинетах согласно СП 51.13130.2011 – 40 дБА, соответственно требуемый уровень звука – 55 дБА).	п. 3.15 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390;	<u>ОБОУ "Школа-интернат №2 им. Г.А. Карманова"</u>
25.	СОУЭ в правом крыле 1 этажа находятся в неисправном состоянии	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390;	<u>ОБОУ "Школа-интернат №2 им. Г.А. Карманова"</u>

**Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если:**

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).

При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется. (п. 3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ). (часть 3 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- нарушений требований пожарной безопасности не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: техническое заключение №259-19 от 23.12.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Курска  
(должность, фамилия, инициалы государственного  
по пожарному надзору Козлов К.А.  
инспектора по пожарному надзору)  
« 26 » декабря 2019 года

Государственный инспектор г. Курска  
(должность, фамилия, инициалы государственного  
по пожарному надзору Овчинникова Л.Ю.  
инспектора по пожарному надзору)  
« 26 » декабря 2019 года



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

директор Водобов А.В.  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)  
« 26 » 12 2019 г. \_\_\_\_\_ (подпись)

Пометка об отказе в ознакомлении с актом проверки: \_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

**ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 51-00-22**

**(по вопросам неправомерных действий государственных инспекторов и консультаций)**