

Информация о выданных предписаниях за 2022 год

№ п/п	Наименование предписания, выданного органами прокуратуры, Росздравнадзора по Курской области, государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Курской области, Роспотребнадзора по Курской области, МВД РФ по Курской области, Юго-Западного МУГАДН ЦФО ТОАТ и АДН по Курской области	Орган, выдавший предписание	Содержание пунктов предписания	Дата исполнения пунктов предписания	Информация о выполнении пунктов предписания
1.	<p>Акт плановой выездной проверки №4 от 28.01.2022 г. Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курску Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области</p> <p>Протокол осмотра отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курску Управления надзорной деятельности и профилактической</p>	<p>Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курску Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области</p>	<p>Плановая выездная проверка проведена в рамках: осуществления надзора за выполнением требований пожарной безопасности, реестровый номер функции в ФРГУ – 10001495160.</p> <p>Выездная проверка проведена в отношении: зданий, помещений, и территории областного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа – интернат №2 им. Г.А. Карманова» г. Курска.</p> <p>В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения:</p> <p style="text-align: center;">Общежитие (левое крыло)</p> <p>1. Звуковые сигналы СОУЭ в жилой комнате №43 л обеспечили уровень звука в 56 дБА (уровень постоянного шума в</p>	<p>Предписание №207/1/1 от 21.06.2021 г. Срок: до 28.02.2022 г.</p>	<p>Не выполнено</p>

<p>работы Главного управления МЧС России по Курской области от 27.01.2022 г. Предписание №207/1/1 от 21.06.2021 г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курску Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области от 21.06.2021 г.</p>		<p>жилых помещениях общежития согласно СП 51.13130.2011 - 45 дБА, соответственно требуемый уровень звука - 60 дБА). (п.3.15 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»: п.4.2. СП 3.13130.2009; ч.4 ст.4 Федерального Закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479). 2. Формирование сигналов управления системой оповещения 3-го типа осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя. При этом не реализована функция, повышающая достоверность обнаружения пожара. (п.13.2. НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п.6.6.2. СП 484.1311500.2021; ч.4 ст.4 Федерального Закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479). Медицинский корпус 3. Формирование сигналов управления системой оповещения 3-го типа осуществляется при срабатывании одного</p>	<p>Предписание №207/1/1 от 21.06.2021 г. Срок: до 28.02.2022 г.</p> <p>Предписание №207/1/1 от 21.06.2021 г. Срок: до 28.02.2022 г.</p>	<p>Не выполнено</p> <p>Не выполнено</p>
---	--	---	---	---

			<p>пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р. (п.14.2; приложение Р, п.Р2 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; ч.4 ст.4, ст.83 Федерального Закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.6.1, п.6.6.2 СП 484.1311500.2021).</p> <p style="text-align: center;">Учебный корпус</p> <p>4. Формирование сигналов управления системой оповещения 3-го типа осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя. При этом не реализована функция, повышающая достоверность обнаружения пожара. (п.13.2 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; ч.4 ст.4, ст.83 Федерального Закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.6.2 СП 484.1311500.2021; п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479);</p> <p>5. Звуковые сигналы СОУЭ в кабинете №4 обеспечили уровень звука в 42 дБА (уровень постоянного шума в учебных кабинетах согласно СП 51.13130.2011 - 40 дБА, соответственно требуемый уровень звука - 55 дБА).</p>	<p>Предписание №207/1/1 от 21.06.2021 г. Срок: до 28.02.2022 г.</p> <p>Предписание №207/1/1 от 21.06.2021 г. Срок: до 28.02.2022 г.</p>	<p>Не выполнено</p> <p>Не выполнено</p>
--	--	--	---	---	---

			<p>(п.3.15 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; п.4.2. СП 3.13.130.2009; ч.4 ст.4, ст.83 Федерального Закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479).</p> <p>6. СОУЭ в правом крыле 1 этажа привести в исправное состояние.</p> <p>(п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479).</p>	<p>Предписание №207/1/1 от 21.06.2021 г. Срок: до 28.02.2022 г.</p>	<p>Не выполнено</p>
2.	<p>Акт внеплановой выездной проверки №108 от 16.03.2022 г. Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курску Управления надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курску Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области.</p> <p>Решение о проведении внеплановой выездной проверки от 02.03.2022 г. Отдела надзорной деятельности и</p>	<p>Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курску Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области</p>	<p>Внеплановая выездная проверка проведена в рамках: осуществления надзора за выполнением требований пожарной безопасности, реестровый номер функции в ФРГУ – 10001495160.</p> <p>Внеплановая выездная проверка проведена в отношении: зданий и помещений областного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа – интернат №2 им. Г.А. Карманова» г. Курска.</p> <p>Решение о проведении внеплановой выездной проверки принято в связи с контролем исполнения предписания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курску №207/1/1 от 21.06.2021 г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности, влекущих</p>		

<p>профилактической работы по г. Курску Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области.</p> <p>Предписание №207/1/1 от 21.06.2021 г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курску Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области от 21.06.2021 г.</p>		<p>непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.</p> <p>Общежитие (левое крыло)</p> <p>1. Звуковые сигналы СОУЭ в жилой комнате №43 л обеспечили уровень звука в 56 дБА (уровень постоянного шума в жилых помещениях общежития согласно СП 51.13130.2011 - 45 дБА, соответственно требуемый уровень звука - 60 дБА). (п.3.15 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; п.4.2. СП 3.13130.2009; ч.4 ст.4 Федерального Закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479).</p>	<p>Предписание №207/1/1 от 21.06.2021 г. Срок: до 28.02.2022 г.</p>	<p>Согласно акта проверки и предписания все выявленные нарушения выполнены в полном объеме.</p>
		<p>2. Формирование сигналов управления системой оповещения 3-го типа осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя. При этом не реализована функция, повышающая достоверность обнаружения пожара. (п.13.2. НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п.6.6.2. СП 484.1311500.2021; ч.4 ст.4 Федерального Закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением</p>	<p>Предписание №207/1/1 от 21.06.2021 г. Срок: до 28.02.2022 г.</p>	<p>Согласно акта проверки и предписания все выявленные нарушения выполнены в полном объеме.</p>

		<p>Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479).</p> <p>Медицинский корпус</p> <p>3. Формирование сигналов управления системой оповещения 3-го типа осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р. (п.14.2; приложение Р, п.Р2 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; ч.4 ст.4, ст.83 Федерального Закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.6.1, п.6.6.2 СП 484.1311500.2021).</p>	<p>Предписание №207/1/1 от 21.06.2021 г. Срок: до 28.02.2022 г.</p>	<p>Согласно акта проверки и предписания все выявленные нарушения выполнены в полном объеме.</p>
		<p>Учебный корпус</p> <p>4. Формирование сигналов управления системой оповещения 3-го типа осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя. При этом не реализована функция, повышающая достоверность обнаружения пожара. (п.13.2 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; ч.4 ст.4, ст.83 Федерального Закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.6.2 СП 484.1311500.2021; п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479);</p>	<p>Предписание №207/1/1 от 21.06.2021 г. Срок: до 28.02.2022 г.</p>	<p>Согласно акта проверки и предписания все выявленные нарушения выполнены в полном объеме.</p>

			<p>5. Звуковые сигналы СОУЭ в кабинете №4 обеспечили уровень звука в 42 дБА (уровень постоянного шума в учебных кабинетах согласно СП 51.13130.2011 - 40 дБА, соответственно требуемый уровень звука - 55 дБА). (п.3.15 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; п.4.2. СП 3.13.130.2009; ч.4 ст.4, ст.83 Федерального Закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479).</p> <p>6. СОУЭ в правом крыле 1 этажа привести в исправное состояние. (п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479).</p>	<p>Предписание №207/1/1 от 21.06.2021 г. Срок: до 28.02.2022 г.</p> <p>Предписание №207/1/1 от 21.06.2021 г. Срок: до 28.02.2022 г.</p>	<p>Согласно акта проверки и предписания все выявленные нарушения выполнены в полном объеме.</p> <p>Согласно акта проверки и предписания все выявленные нарушения выполнены в полном объеме.</p>
3.	Акт проверки №22 законного и эффективного использования средств, выделенных на выплаты по организации питания воспитанников в областном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа – интернат №2 им. Г.А. Карманова» г. Курска от 06.06.2022 г.	ОКУ «Центр бюджетного учета»	<p>На основании приказа ОКУ «Центр бюджетного учета» от 24.05.2022 г. №68, бухгалтером-ревизором I категории отдела ведомственного финансового контроля Чеботаревой Ю.С., бухгалтером-ревизором I категории отдела ведомственного финансового контроля Воронцовым Д.С. проведена проверка законного и эффективного использования средств, выделенных на выплаты по организации питания воспитанников в областном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа – интернат №2 им. Г.А.</p>		

	<p>ОКУ «Центр бюджетного учета»</p>		<p>Карманова» г. Курска за период с 01.01.2021 по 31.12.2021.</p> <p>Общая продолжительность проверки составила 7 календарных дней с 24.05.2022 по 30.05.2022.</p> <p>Проверены бухгалтерские документы и операции в соответствии с Программой, утвержденной генеральным директором ОКУ «Цента бюджетного учета».</p> <p>В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение Приложения №1 Порядка в ряде контрактов продуктовые наборы не соответствуют утвержденному перечню продуктов для формирования продуктового набора для обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также детям с ограниченными возможностями здоровья, осваивающими образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; - в нарушение ст.10 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.3, п.11, п.301 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 		<p>Не выполнено</p> <p>Согласно акта проверки выявленное нарушение выполнено в полном объеме.</p>
--	-------------------------------------	--	---	--	---

			<p>учреждений утвержденной приказом Минфина РФ от 16.12.2010 №174н, п.54 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций госсектора «Доходы», утвержденного приказом Минфина РФ от 27.02.2018 №32-н Приказ Минфина РФ №32-н), п. 29 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора», утвержденного приказом Минфина РФ от 31.12.2016 №256н не отражены (не своевременно отражены) операции в регистрах бухгалтерского учета операции на счетах 2 596 418,00 руб.</p> <p>- в нарушение требований п.1, ст. 10 Федерального закона №402-ФЗ, п.318 Инструкции №157н, п.167 Инструкции №174н, п.29 приказа Минфина РФ №256н, Учреждением несвоевременно отражены операции по счету 502.12 «Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год» на основании первичных документов, отражающих факты хозяйственной жизни (отражение осуществлено позже даты совершения факта хозяйственной жизни) на общую сумму 302 223,10руб.</p> <p>- в нарушение п.6.3. раздела 6 Положения Учреждения «Контроль организации питания обучающихся» результаты проверок не оформлялись соответствующими актами.</p> <p>- в нарушение Постановления по Сан Пин №32:</p> <p>- п.28 – имеются факты несоответствия наименования блюд в Меню с Технологической картой, так: в Меню –</p>		<p>Согласно акта проверки выявленное нарушение выполнено в полном объеме.</p> <p>Согласно акта проверки выявленное нарушение выполнено в полном объеме.</p> <p>Согласно акта проверки выявленное нарушение выполнено в полном объеме.</p>
--	--	--	---	--	---

			<p>«котлета рыбная», в Технологической карте «котлета рыбная любительская»;</p> <p>- Приложения 4 – в Журнале бракеража отсутствует графа «Результаты взвешивания порционных блюд»;</p> <p>- Приложения 8 – в бланке «Менюготавливаемых блюд» отсутствует указание номера рецептуры;</p> <p>- Таблицы 3, Приложения №7: отсутствие информации о категории используемого мяса при приготовлении «Котлета мясная», отраженной в Своде и Технологической карте;</p> <p>несоответствие отраженной информации: в технологической карте – хлеб пшеничный, в Своде – батон;</p> <p>отсутствие информации в Своде с указанием наименования хлеба (пшеничного или ржаного).</p> <p>- в нарушение раздела III. Должности специалистов «Медицинская сестра диетическая» Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 №541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» в проверяемом периоде возложены обязанности по должности «медицинская сестра диетическая» (без оплаты; с приказами данные сотрудники не ознакомлены под</p>		<p>Согласно акту проверки выявленное нарушение выполнено в полном объеме.</p>
--	--	--	---	--	---

			<p>роспись) на лиц, не имеющих образования по «диетологии»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на заместителя директора по УВР, с обязанностями по организации питания воспитанников, относящихся к льготным категориям, а также обучающихся 1-4 классов, не относящихся к льготным категориям: осуществление контроля по наличию надлежащих документов на предоставление питания; проведение разъяснительной работы о необходимости получения горячего питания; осуществление контроля заявок на питание с классными журналами и накопительными ведомостями; ознакомление родителей и педагогов о состоянии питания в школе-интернате; еженедельное информирование директора об организации питания по классам; - на заместителя директора по медицинской работе, с обязанностями по осуществлению контроля за организацией питания, качеством приготовления пищи, закладкой продуктов, выходом готовой продукции; контролем за наличием в столовой книги отзывов и предложений, а также анализа содержания данной книги; - на старшую медицинскую сестру, с обязанностями по отслеживанию качества питания, соблюдения норм питания, контроля за закладкой продуктов, правилами хранения, разделки продуктов, калорийности пищи. <p>- в нарушение Приказа Минфина РФ от 30.03.2015 №52 и «Об утверждении</p>		<p>Согласно _____ акта проверки выявленное</p>
--	--	--	--	--	---

			<p>форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными муниципальными учреждениями, и методических указаний по их применению вместо ф.0504202 «Меню-требуется на выдачу продуктов питания» поставщиком предоставлялся бланк «Меню» без отражения информации о расходе продуктов по каждому наименованию блюда, в результате чего отсутствуют сведения о замены продуктов в отдельных блюдах;</p> <p>- в результате инвентаризации в период проверки выявлены неиспользуемые, частично неиспользуемые основные средства, а также несоответствие в наименовании и отсутствие нанесенных инвентарных номеров: овощерезка инв. № 101340412 (балансовая стоимость 40 400,00 руб.); прилавок холодильный инв. №1101340457 (балансовая стоимость 49 280,00 руб.); ванная моечная с правым столом ВМС-1 П, 2 шт. инв. №№ 1101340426, 1101340428 (балансовая стоимость каждой 16 952,00 руб.);</p> <p>- в нарушение Приказа Минфина РФ №52 и в инвентарных карточках учета нефинансовых активов ф.0504031 не отражена информация: наименование</p>		<p>нарушение выполнено в полном объеме.</p> <p>Согласно акта проверки выявленное нарушение выполнено в полном объеме</p> <p>Согласно акта проверки выявленное нарушение выполнено в полном объеме.</p>
--	--	--	---	--	--

			<p>структурного подразделения, наименование организации-изготовителя (поставщика), местонахождение объекта (адрес), сведения о принятии к учету и краткая индивидуальная характеристика;</p> <p>- в нарушение п.2.3. Договоров безвозмездного пользования государственным имуществом Учреждение не отслеживало объем потребления коммунальных услуг;</p> <p>- в нарушение п. 4.4. Положения о порядке организации питания обучающихся, утвержденного директором Учреждения приказом от 26.03.2021 № 26, в проверяемом периоде ИП Поликарпова Ж.Г. оказывала услуги по организации платного питания обучающихся без заключения договора на оказание данных услуг. Договор аренды с ИП Поликарповой Ж.Г. не заключался.</p>		<p>Не выполнено</p> <p>Согласно акта проверки выявленное нарушение выполнено в полном объеме</p>
4.	<p>Акт выездной проверки № 46002280007314 от 22.06.2022 Государственного учреждения Курского Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации</p> <p>отделения Фонда социального страхования Российской Федерации</p>	<p>Государственное учреждение – Курское Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации</p>	<p>На основании Решения о проведении выездной проверки страхователя по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний №46002250007311 от 21.06.2022 проведена выездная проверка полноты и достоверности представляемых страхователем или застрахованным лицом сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты страхового обеспечения, а также для возмещения расходов страхователя на выплату социального пособия на погребение. В ходе проведения проверки выявлены следующее нарушение:</p>		

		<p>- территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации излишне понесены расходы в связи с назначением и выплатой пособия по временной нетрудоспособности застрахованному лицу: Болод Татьяне Сергеевне (номер ЛН №910015126617, дата выдачи 22.11.2019, выданный застрахованному лицу на период освобождения от работы, дата выхода на работу 26.11.2019, страховой стаж 4 лет 11 мес., выплачено пособие за период с 18.11.2019 по 25.11.2019, сред застрахованному лицу на период освобождения от работы, дата выхода на работу 26.11.2019, страховой стаж 4 лет 11 мес., выплачено пособие за период с 18.11.2019 по 25.11.2019, средний заработок 414 016, 72 руб. в размере 340,29 руб.</p> <p>Нарушение ст. 1 Федерального Закона от 29.12.2006 г. №165-ФЗ; п.1 статьи 1.3. Федерального Закона от 29.12.2006 г. №255-ФЗ (обязательное социальное страхование – система создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию гражданам утраченного заработка (выплат, вознаграждений) начислена и выплачена заработная плата за 18.11.2019 года.</p>		<p>Согласно акта проверки выявленное нарушение выполнено в полном объеме.</p>
--	--	--	--	---



Директор

А.П. Бобров